

2M KABLO SAN. ve TİC. A.Ş.

Gaziosmanpaşa OSB Mahallesi  
4. Cadde No:18A 59500  
Çerkezköy – Tekirdağ /TÜRKİYE  
T: +90 (282) 758 35 00 (Pbx)  
F: +90 (282) 758 35 10  
E: info@2mkablo.com  
www.2mkablo.com

DoP No:

24TS05006.1

## 1 Ürün Tipi ve Tanımı

EIFA LSZH

## 2 Kullanım Amacı

Yangına tepki gereksinimlerine tabi olan genel inşaat uygulamaları için kablo.

## 3 Üretici

**2M Kablo San. ve Tic. A.Ş.**  
Gaziosmanpaşa OSB Mahallesi 4. Cadde No:18A  
59500 Çerkezköy – Tekirdağ /TÜRKİYE

## 4 Yetkili Temsilcisi

-

## 5 AVCP Sistemi

3

## 6 Harmonize Standart

EN 50575:2014 + A1: 2016

Onaylanmış Kuruluş

1783 Türk Standartları Enstitüsü (TSE)

Üretici tarafından tip testine dayanan ürün tipinin belirlenmesi, tip hesaplaması, ürüne ait çizelge olarak hazırlanan değerler veya açıklayıcı doküman ve fabrika üretim kontrolü üretici tarafından yürütüldü.

## 7 Performans Beyanı

Yangına Tepki : Eca

Tehlikeli Madde : Yok

## 8 Teknik Dokümantasyon ve/veya Özel Teknik Dokümanları

-



### Önemli Notlar

Yukarıda belirtilen ürünün performansı beyan edilen performans setine uygundur. Bu performans beyanı, 305/2011/ AB sayılı Yönetmeliğe göre hazırlanmış olup, yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğundadır.

Üretici adına imzalayan kişi;  
Mustafa BILGE

**2M KABLO SAN. ve TİC. A.Ş.**

Gaziosmanpaşa OSB Mahallesi  
4. Cadde No:18A 59500  
Çerkezköy – Tekirdağ /TÜRKİYE  
mbilge@2mkablo.com

T: +90 (282) 758 35 00 (Pbx)

F: +90 (282) 758 35 10

Tarih:

8.08.2024

2M KABLO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
GAZİOSMANPAŞA OSB MAH. 4. CAD. NO: 18A  
ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ  
ÇERKEZKÖY V.D.: 001 062 9585