

2M KABLO SAN. ve TİC. A.Ş.

Gaziosmanpaşa OSB Mahallesi
4. Cadde No:18A 59500
Çerkezköy – Tekirdağ /TÜRKİYE
T: +90 (282) 758 35 00 (Pbx)
F: +90 (282) 758 35 10
E: info@2mkablo.com
www.2mkablo.com

DoP No:

24TS03003.1

1 Ürün Tipi ve Tanımı

Firekab RE-2X(St)HSWAH-PiMF...CI

2 Kullanım Amacı

Yangına tepki gereksinimlerine tabi olan genel inşaat uygulamaları için kablo.

3 Üretici

2M Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Gaziosmanpaşa OSB Mahallesi 4. Cadde No:18A
59500 Çerkezköy – Tekirdağ /TÜRKİYE

4 Yetkili Temsilcisi

-

5 AVCP Sistemi

3

6 Harmonize Standart

EN 50575:2014 + A1: 2016

Onaylanmış Kuruluş

1783 Türk Standartları Enstitüsü (TSE)

Üretici tarafından tip testine dayanan ürün tipinin belirlenmesi, tip hesaplaması, ürüne ait çizelge olarak hazırlanan değerler veya açıklayıcı doküman ve fabrika üretim kontrolü üretici tarafından yürütüldü.

7 Performans Beyanı

Yangına Tepki : Eca
Tehlikeli Madde : Yok

8 Teknik Dokümantasyon ve/veya Özel Teknik Dokümanları

-



Önemli Notlar

Yukarıda belirtilen ürünün performansı beyan edilen performans setine uygundur. Bu performans beyanı, 305/2011/ AB sayılı Yönetmeliğe göre hazırlanmış olup, yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğundadır.

Üretici adına imzalayan kişi;
Mustafa BILGE

2M KABLO SAN. ve TİC. A.Ş.

Gaziosmanpaşa OSB Mahallesi
4. Cadde No:18A 59500
Çerkezköy – Tekirdağ /TÜRKİYE
mbilge@2mkablo.com

T: +90 (282) 758 35 00 (Pbx)
F: +90 (282) 758 35 10

Tarih:

06.03.2024

2M KABLO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
GAZİOSMANPAŞA OSB MAH. 4. CAD. NO: 18A
ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ
ÇERKEZKÖY V.D.: 001 062 9585