

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-TR.АЮ64.В.01324

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019984

2M Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi. Место нахождения: Sancaktepe Mah. Klas Sok. No: 8 K: 2 34580 Silivri, Istanbul, Турция. Фактический адрес: Sancaktepe Mah. Klas Sok. No: 8 K: 2 34580 Silivri, Istanbul, Турция. Телефон: +90212672 73 14 pbx. Факс: +90212 672 73 12. Адрес электронной почты: info@2mkablo.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

2M Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi. Место нахождения: Sancaktepe Mah. Klas Sok. No: 8 K: 2 34580 Silivri, Istanbul, Турция. Фактический адрес: Sancaktepe Mah. Klas Sok. No: 8 K: 2 34580 Silivri, Istanbul, Турция. Телефон: +90212672 73 14 pbx. Факс: +90212 672 73 12. Адрес электронной почты: info@2mkablo.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12А. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабель контрольный, не распространяющий горение, числом жил от 1 до 61, сечением медных жил от 0,75 мм² до 10 мм², изготовленный по ИЕС 60502-1, марок: см. приложение бланк №0016446

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2):

Серийный выпуск

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), ГОСТ 31565-2012 (п.п.5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 1/081, 1/082 от 04.04.2018 г., 1/093 от 11.04.2018 г., 1/096 от 12.04.2018 г., 2/М2498-ФЗ, 2/М2499-ФЗ от 28.04.2018 г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12.

Акт о результатах анализа состояния производства №8198/АО от 19.03.2018 г. Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10АЮ64. Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

23.07.2018

по

22.07.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

О.Г. Афанасьев

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-TR.АЮ64.В.01324

(обязательная сертификация)

№ 0016446

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

| код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|--|
| 8544499108 | <p>Кабель контрольный, не распространяющий горение, числом жил от 1 до 61, сечением медных жил от 0,75 мм² до 10 мм², изготовленный по IEC 60502-1,</p> <p>с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, для одиночной прокладки, марок: NYM-J, NYM-O, (N)YM(St)-J, (N)YM(St)-O, NYY-J, NYY-O, NYY-K, NYRY-J, NYRY-O, NYBY-J, NYBY-O, NYFGY-J, NYFGY-O, NYFGBY-J, NYFGBY-O, NYCY, NYCWY, Cu/PVC/SWB/PVC, LIYY, LIYY-OZ, LIYY-JZ, LIYY-TP, LIYCY, LIYCY-OZ, LIYCY-JZ, LIYCY-TP, LIYCY-PIMF, LIY(St)Y, LIY(St)Y-TP, LIY(St)CY, LIY(St)CY-TP, LIYCY-CY, YSLY-OZ, YSLY-JZ, YSLY-JB, YSLYCY-OZ, YSLYCY-JZ, YSLYCY-JB, YSLYδ-OZ, YSLYδ-JZ, YSLYδ-JB, YSLYCYδ-OZ, YSLYCYδ-JZ, YSLYCYδ-JB, YSLYSY-OZ, YSLYSY-JZ, H05V-U, H05V-K, H05V-R, H07V-U, H07V-K, H07V-R, H05V2-K, H05V2-U, H05V2-R, H07V2-K, H07V2-U, H07V2-R, H03VV-F, H03VVH2-F, H05VV-F, H05VVH6-F, H05V2V2-F, H07VVH6-F, H05BQ-F, H07BQ-F, 1xHMWPE, 1xPVDF HMWPE показатель пожарной опасности ПРГО1,</p> <p>с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, для одиночной прокладки, марок: N2XY-J, N2XY-O, N2XY-K, N2XRY-J, N2XRY-O, N2XBY-J, N2XBY-O, N2XCY, N2XCWY, Cu/XLPE/PVC/SWB/PVC показатель пожарной опасности ПРГО1,</p> <p>с оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов, с изоляцией из: полимерной композиции не содержащей галогенов, сшитого полиэтилена, для одиночной и групповой прокладки, марок: NHXH-J, NHXH-O, NHXH-J, NHXH-O, NHMH-J, NHMH-O, NHMH-J, NHMH-O, NHXCH, LIHH, LIHH-OZ, LIHH-JZ, LIHH-TP, LIHCH, LIHCH-OZ, LIHCH-JZ, LIHCH-TP, LIH(St)H, LIH(St)H-TP, LIH(St)CH, LIH(St)CH-TP, HSLH-OZ, HSLH-JZ, HSLH-JB, HSLHCH-OZ, HSLHCH-JZ, HSLHCH-JB, N2XH-J, N2XH-O, N2XH-K, N2XBH-J, N2XBH-O, N2XHBH-J, N2XHBH-O, N2XCH, N2XRH-J, N2XRH-O, Cu/XLPE/LSZH/SWB/LSZH, SnCu/XLPE/LSZH/TCWB/SHF2, H05Z-U, H05Z-K, H07Z-U, H07Z-K, H07Z-R, H05Z1-U, H05Z1-K, H07Z1-U, H07Z1-K, H07Z1-R, H05Z1Z1-F, H07Z1Z1-F, показатель пожарной опасности ПРГО1, ПРГП 16,</p> <p>огнестойкий, с оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов, с изоляцией из: огнестойкой силиконовой резины не содержащей галогенов, слюдяной ленты и полимерной композиции не содержащей галогенов, слюдяной ленты и сшитого полиэтилена, для одиночной и групповой прокладки, марок: FireKab NHXH-J FE180, FireKab NHXH-O FE180, FireKab NHXH-J FE180 E90, FireKab NHXH-O FE180 E90, FireKab NHXH-J FE180, FireKab NHXH-O FE180, FireKab NHXH-J FE180 E90, FireKab NHXH-O FE180 E90, FireKab NHXCH FE180, FireKab NHXCH FE180 E90, FireKab NHXMH-J FE180, FireKab NHXMH-O FE180, FireKab (N)NHXH-J FE180, FireKab (N)NHXH-O FE180, FireKab (N)NHXH-J FE180 E90, FireKab (N)NHXH-O FE180 E90, FireKab (N)NHXCH FE180, FireKab (N)NHXCH FE180 E90, FireKab N2XH-J FE180, FireKab N2XH-O FE180, FireKab N2XH-J FE180 E90, FireKab N2XH-O FE180 E90, FireKab N2XCH FE180, FireKab N2XCH FE180 E90, FireKab N2XHBH FE180, FireKab N2XHBH FE180 E90, FireKab Cu/XLPE/LSZH/SWB/LSZH, FireKab SnCu/XLPE/LSZH/TCWB/SHF2 показатели пожарной опасности: ПРГО1; ПРГП 16; ПД 1; ПТПМ 2; ПКА 1; ПО 1 сохраняет работоспособность более 180 минут</p> | IEC 60502-1 |



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)


 подпись

 подпись

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

О.Г. Афанасьев

инициалы, фамилия