



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU С-ТР.АЮ64.В.00308/22

Серия **RU** № **0349819**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «2М КАБЕЛЬ» (Уполномоченное изготовителем лицо). Место нахождения и место осуществления деятельности: 109444, Россия, г. Москва, ул. Ферганская, дом 6, стр.8. ОГРН: 1057747595377. Телефон: (495) 973 53 16. Адрес электронной почты: mos@2mkab.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 2M Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi. Место нахождения и место осуществления деятельности: Gaziosmanpaşa OSB Mahallesi 4.Cadde No:18 A 59500 Çerkezköy – Tekirdağ, Турция. Координаты по системе ГЛОНАСС: 41.30233019957515, 27.984426499608354

ПРОДУКЦИЯ Кабели инструментальные, не распространяющие горение, в том числе в холодостойком исполнении, с медными или медными лужеными жилами, сечением жил от 0,5 мм² до 10,0 мм², числом жил от 1 до 200, на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ, изготовленные в соответствии с EN 50288-7, марок см. приложения бланки №№0856942, 0856943, 0856944.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 2/М018, 2/М019, 2/М020, 2/М021, 2/М022, 2/М023, 2/М024, 2/М025, 2/М026 от 31.01.2022, 1/0011, 1/0012 от 08.02.2022, 1/0013, 1/0014, 1/0015 от 11.02.2022, 1/0021, 1/0022, 1/0023 от 16.02.2022, 1/0025 от 18.02.2022 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12. Акт о результатах анализа состояния производства № 2520/АА от 18.11.2021 Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10АЮ64.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Программы испытаний №№ 2522-1/ПИ, 2522-2/ПИ, 2522-3/ПИ, 2522-4/ПИ от 12.11.2021. Срок хранения при температуре от минус 50°С до плюс 50°С на открытых площадках не более 2 лет, под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 10 лет. Условия эксплуатации от минус 50°С до плюс 70°С, от минус 60°С до плюс 70°С - для кабелей в холодостойком исполнении. Срок службы более 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.03.2022 **ПО** 28.02.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович (Ф.И.О.)

Афанасьев Олег Геннадьевич (Ф.И.О.)

